AOO-ISS - 03/11/2026 - 0047478 Class: DAS 01.00
m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0229006.04-11-2026

DIPARTIMENTO
AMBIENTE E SALUTE

AOO-ISS 43544 del 12/10/2026

Dott.ssa Orsola Renata Maria Reillo
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione IV- Procedure di Valutazione VIA e VAS
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
va-5@mase.gov.it
va@pec.mase.gov.it

Alla Commissione Tecnica di Verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS
ctva@pec.mase.gov.it

p.c. Equinix Italia S.r.l.
equinixitaliasrl@legalmail.it

Oggetto: [ID_VIP: 14381] (VIAVIA100000130) Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, relativa al progetto "Data Center ML10 e ML11 nel comune di Settimo Milanese (MI)". Proponente: Equinix Hyperscale 2 (ML10) S.r.l.
Comunicazione pubblicazione documentazione e avvio nuova consultazione.

Il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha trasmesso all'Istituto, nell'ambito della procedura di VIA relativa al Progetto "Data Center ML10 e ML 11 nel comune di Settimo Milanese (MI)", indicato anche come ML10x, la comunicazione relativa alla trasmissione, da parte del Proponente, di integrazioni documentali, tra cui allegati allo studio di Valutazione di Impatto Sanitario (VIS).

Con riferimento al progetto in oggetto, è stata esaminata la documentazione trasmessa, pubblicata nella sezione "Integrazioni" della pagina web: https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/11899/18367 si rappresenta quanto segue.

Dalla documentazione progettuale risulta prevista l'installazione di **n. 32 generatori di emergenza/supporto**, con una **potenza termica complessiva pari a circa 228 MWt**, destinati a garantire la continuità e la sicurezza dell'alimentazione elettrica del Data Center nelle condizioni emergenziali.

Al riguardo, si richiama quanto disposto dall'**art. 23, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.**, che prevede la trasmissione della **Valutazione di Impatto Sanitario (VIS)**, predisposta dal Proponente secondo le Linee guida adottate con decreto del Ministro della Salute, per i progetti riguardanti le centrali termiche e gli altri impianti di combustione con **potenza termica superiore a 300 MWt**, di cui al punto 2 dell'Allegato II alla Parte Seconda del medesimo decreto legislativo.

Nel caso in esame, la potenza termica complessiva dei n. 32 generatori, pari a circa 228 MWt, risulta inferiore alla soglia di 300 MWt prevista dalla citata disposizione.

Pertanto, sulla base delle caratteristiche progettuali e dei dati di potenza riportati nella documentazione trasmessa, non risultano sussistenti i presupposti per l'applicazione della VIS obbligatoria prevista dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la quale l'Istituto Superiore di Sanità svolge le valutazioni tecnico-scientifiche di competenza nell'ambito del relativo procedimento.

Alla luce di quanto sopra, non si ravviserebbero, per gli aspetti di competenza relativi alla Valutazione di Impatto Sanitario obbligatoria, ulteriori elementi da rappresentare nell'ambito del procedimento in oggetto.

Comunque si preme sottolineare che con nota ISS si è risposto ad analoga richiesta della stessa ditta per il progetto "Data Center ML5 e 6 ID_VIP:14093" e che, dall'analisi della documentazione per il progetto in oggetto, risulta facente parte di un unico Campus.

Infatti, nella documentazione del ML10x il proponente evidenzia l'esistenza di un *CAMPUS* Equinix al cui interno sono presenti o previsti i seguenti complessi, caratterizzati dalle rispettive potenze termiche complessive:

- ***ML5–ML6, con una potenza termica pari a 64,68 MWt per ML5 e 108 MWt per ML6. ML5 è già parzialmente operativo (nella sub-unità ML5.1),*** **mentre la sub-unità ML5.4 e il Data Center ML6 sono attualmente in procedura autorizzativa** per la costruzione;

- ***ML7–ML8, con una potenza termica complessiva pari a 147,1 MWt. Entrambi i Data Center hanno ottenuto l'autorizzazione ambientale alla costruzione****, mentre è attualmente attivo l'iter autorizzativo per l'esercizio (AIA);*

- ***ML9, con una potenza termica pari a 108 MWt, attualmente autorizzato alla costruzione*** *e in procedura per autorizzazione all'esercizio (AIA);*

- ***ML10x,*** *oggetto della presente Valutazione di Impatto Sanitario, con una potenza termica complessiva* ***pari a circa 228 MWt****, attualmente in fase di autorizzazione ambientale alla costruzione*

Considerato che le istanze relative ai due progetti ML5 e 6 e, da ultimo, ML10x sono stati presentate in un arco temporale ravvicinato e riguardano interventi appartenenti al medesimo Campus, si ritiene necessario evidenziare che, ai fini di una maggiore tutela della salute pubblica, sarebbe stato opportuno adottare un approccio valutativo unitario, attraverso una VIS complessiva. Tale esigenza assume particolare rilevanza in considerazione del fatto che **la somma delle potenze termiche dei gruppi elettrogeni previsti per i progetti ML5, ML6 e ML10x supera la soglia di 300 MWt**, comportando, qualora tali interventi siano considerati unitariamente, **l'assoggettamento alla procedura di VIS nazionale e il conseguente obbligo di valutazione da parte di questo Istituto**, secondo le Linee guida adottate con decreto del Ministro della Salute. L'importanza di una valutazione integrata risulta ulteriormente rafforzata dalla presenza, adiacente a tale Campus, di ulteriori 3 strutture di altre società già presenti o in progetto, ma comunque tutta la zona sembra interessata fortemente dallo sviluppo di questi tipi di impianti.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti

Il Direttore
Dott. Luca Lucentini

LUCA
LUCENTINI
03.11.2026
13:42:39
GMT+01:00

F.M.Buratti
C.Campanale
M.R.Cicero
M.Carere
A.Fabri
I.Lacchetti
G.Mattei
R.Pasetto
M.E.Soggiu
E.Veschetti
S.Vichi